

Таблица № П.1.5.

Электрическая мощность по диапазонам напряжения

МВт

п.п.	Показатели	Факт 2016 года				
		Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление мощности в сеть , ВСЕГО	24,601	23,564	9,038	16,043	12,404
1.1.	из смежной сети					
	в т.ч. из сети					
	МСК					
	ВН	23,564	23,564	8,001	7,467	
	СН-I	1,037		1,037	8,576	
	СН-II					12,404
1.2.	от электростанции ПЭ					
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)					
1.4.	от других организаций					
2.	Потери в сети	2,6955	0,2314	0,1152	0,6491	1,6998
	то же в %	11,00	0,98	1,27	4,05	13,70
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды	0,0236	0,0236			
4.	Полезный отпуск мощности потребителям	21,8819	1,013	0,6393	9,5264	10,7042
	в т.ч.					
4.1.	Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей	20,9572	1,013	0,6393	8,6029	10,703
	из них					
	потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении					
	потребителям присоединенным к сетям МСК					
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка					
4.3.	в другие организации	0,9247			0,9235	0,0012
4.4.	сальдо переток в сопредельные регионы					
5.	проверка					

Директор МУП «Горэлектросети»

Е.В.Миронов

Электрическая мощность по диапазонам напряжения МУП «Горэлектросети» МО г.Железногорск

МВт

п.п.	Показатели	План на 2017 год				
		Всего	ВН	СН-1	СН-11	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление мощности в сеть , ВСЕГО	24,538	23,288	10,340	22,199	12,508
1.1.	из смежной сети					
	в т.ч. из сети					
	МСК					
	ВН	23,288	23,288	9,09	12,857	
	СН-1	1,25		1,25	9,342	
	СН-11					12,508
1.2.	от электростанции ПЭ					
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)					
1.4.	от других организаций					
2.	Потери в сети	2,724	0,228	0,149	0,897	1,45
	то же в %	11,10	0,98	1,44	4,04	11,59
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды					
4.	Полезный отпуск мощности потребителям	21,814	1,179	0,759	8,820	11,056
	в т.ч.					
4.1.	Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей	21,024	1,179	0,759	8,031	11,055
	из них					
	потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении					
	потребителям присоединенным к сетям МСК					
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка					
4.3.	в другие организации	0,790			0,789	0,001
4.4.	сальдо переток в сопредельные регионы					
5.	проверка					

Директор МУП «Горэлектросети»

Е.В.Миронов

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН-1, СН-11 и НН МУП «Горэлектросети» МО г.Железногорск

п.п.	Показатели	Факт 2016 год				
		Всего	ВН	СН-1	СН-11	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО	179,752	172,222	72,346	164,834	88,624
1.1.	из смежной сети , всего					
	в т.ч из сети					
	МСК					
	ВН	172,222	172,222	64,816	98,146	
	СН-1	7,53		7,53	66,688	
	СН-11					88,624
1.2.	от электростанций ПЭ					
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)					
1.4.	поступление эл.энергии от других организаций					
2.	Потери электроэнергии в сети	19,783	1,688	1,042	6,666	10,387
	то же в % (п.1.1./п. 1.3.)	11,01	0,98	1,44	4,04	11,72
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	0,171	0,171			
4.	Полезный отпуск из сети	159,798	7,401	4,616	69,544	78,237
	в т.ч.	152,408	7,401	4,616	62,162	78,229
4.1.	собственным потребителям					
	из них:					
	потребителям, присоединенные к центру питания на генераторном напряжении					
	потребителям присоединенным к сетям МСК					
4.2.	потребителям оптового рынка					
4.3.	сальдо переток в другие организации	7,390			7,382	0,008
4.4.	Сальдо переток в сопредельные регионы					
5.	проверка					

Директор МУП «Горэлектросети»

Е. В. Миронов

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН-1, СН-11 и НН МУП «Горэлектросети» МО г.Железногорск

млн. кВт.ч.

п.п.	Показатели	План на 2017 год				
		Всего	ВН	СН-1	СН-11	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО	178,888	169,1004	70,7181	161,2936	90,5745
1.1.	из смежной сети , всего					
	в т.ч из сети					
	МСК					
	ВН	169,1004	169,1004	60,9305	97,4834	
	СН-1	9,7876		9,7876	63,8102	
	СН-11					90,5745
1.2.	от электростанций ПЭ					
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)					
1.4.	поступление эл.энергии от других организаций					
2.	Потери электроэнергии в сети	19,8550	1,6572	1,0183	6,5163	10,6632
	то же в % (п.1.1./п. 1.3.)	11,10	0,98	1,44	4,04	11,77
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды					
4.	Полезный отпуск из сети	159,0330	7,8020	5,9010	65,6001	79,7299
	в т.ч.	152,9380	7,8020	5,9010	59,5111	79,7239
4.1.	собственным потребителям					
	из них:					
	потребителям, присоединенные к центру питания на генераторном напряжении					
	потребителям присоединенным к сетям МСК					
4.2.	потребителям оптового рынка					
4.3.	сальдо переток в другие организации	6,095			6,089	0,006
4.4.	Сальдо переток в сопредельные регионы					
5.	проверка					

Директор МУП «Горэлектросети»

Е. В. Миронов